令和６年度

筑前町新町421-5

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	回数	最大値	最小値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4月12日	5月15日	6月11日	7月10日	8月21日	9月10日	10月9日	11月13日	12月10日	1月16日	2月19日	3月25日
気温		℃	12	33.1	4.8	20.9	20.1	22.3	27.7	27.5	33.1	33.0	26.0	17.9	10.3	4.8	11.1	17.5
水温		℃	12	31.0	8.0	19.3	14.9	20.3	23.1	26.5	31.0	30.9	25.9	19.8	12.4	8.0	8.3	11.0
残留塩素濃度		mg/L	12	0.56	0.36	0.44	0.46	0.42	0.45	0.44	0.56	0.45	0.5	0.45	0.39	0.36	0.41	0.40
一般細菌	100/mL以下	/mL	12	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4	〈0.0003	〈0.0003	〈0.0003	－	－	〈0.0003	－	－	〈0.0003	－	－	〈0.0003	－	－	〈0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4	〈0.00005	〈0.00005	〈0.00005	－	－	〈0.00005	－	－	〈0.00005	－	－	〈0.00005	－	－	〈0.00005
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	〈0.001
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4	〈0.004	〈0.004	〈0.004	－	－	〈0.004	－	－	〈0.004	－	－	〈0.004	－	－	〈0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	4	0.9	0.6	0.8	－	－	0.6	－	－	0.9	－	－	0.6	－	－	1.2
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4	0.10	0.10	0.10	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	0.08
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.05	0.04	0.05	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.07	－	－	0.05
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4	〈0.0002	〈0.0002	〈0.0002	－	－	〈0.0002	－	－	〈0.0002	－	－	〈0.0002	－	－	〈0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.12	0.10	0.11	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－	0.06	－	－	0.06
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.023	0.017	0.020	－	－	0.017	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.01
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.006	0.003	0.005	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.001
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.042	0.029	0.036	－	－	0.029	－	－	0.042	－	－	0.022	－	－	0.016
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.009	0.010	－	－	0.009	－	－	0.01	－	－	0.006	－	－	0.009
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.013	0.009	0.011	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.002	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	0.002	－	－	〈0.001	－	－	0.001
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.012	〈0.005	〈0.005	－	－	0.012	－	－	〈0.005	－	－	〈0.005	－	－	〈0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4	0.04	0.04	0.04	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4	〈0.01	〈0.01	〈0.01	－	－	〈0.01	－	－	〈0.01	－	－	〈0.01	－	－	〈0.01
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.006	〈0.005	〈0.005	－	－	0.006	－	－	〈0.005	－	－	〈0.005	－	－	〈0.005
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4	11	10	11	－	－	10	－	－	11	－	－	13	－	－	11
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12	15	8	11	9	10	10	8	12	10	11	10	11	13	15	13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	4	51	40	46	－	－	40	－	－	51	－	－	47	－	－	44
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	118	100	109	－	－	100	－	－	118	－	－	114	－	－	101
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4	〈0.02	〈0.02	〈0.02	－	－	〈0.02	－	－	〈0.02	－	－	〈0.02	－	－	〈0.02
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ*	0.00001mg/L以下	mg/L	6	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	－	－	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	0.000001	－	－	〈0.000001	－	－	〈0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ*	0.00001mg/L以下	mg/L	6	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	－	－	0.000001	〈0.000001	0.000002	〈0.000001	－	－	〈0.000001	－	－	〈0.000001
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L	4	〈0.0005	〈0.0005	〈0.0005	－	－	〈0.0005	－	－	〈0.0005	－	－	〈0.0005	－	－	〈0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
pH値	5.8以上8.6以下		12	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	度	12	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5
濁度	2度以下	度	12	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1
判定							適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

〈：未満を表します。
＊ 気温及び水温は水道GLP認定外項目
＊（4S,4aS,8aR）-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a（2H）-ｵｰﾙ（別名ｼﾞｪｵｽﾐﾝ）
＊ 1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ（別名2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ）