令和６年度

筑前町新町421-5

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	回数	最大値	最小値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4月12日	5月15日	6月11日	7月10日	8月21日	9月10日						
気温		℃	12	33.1	20.1	27.3	20.1	22.3	27.7	27.5	33.1	33.0						
水温		℃	12	31.0	14.9	24.5	14.9	20.3	23.1	26.5	31.0	30.9						
残留塩素濃度		mg/L	12	0.56	0.42	0.46	0.46	0.42	0.45	0.44	0.56	0.45						
一般細菌	100/mL以下	/mL	12	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4	〈0.0003	〈0.0003	〈0.0003	－	－	〈0.0003	－	－	〈0.0003	－	－		－	－	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4	〈0.00005	〈0.00005	〈0.00005	－	－	〈0.00005	－	－	〈0.00005	－	－		－	－	
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4	0.001	0.001	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－		－	－	
六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－		－	－	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4	〈0.004	〈0.004	〈0.004	－	－	〈0.004	－	－	〈0.004	－	－		－	－	
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	4	0.9	0.6	0.8	－	－	0.6	－	－	0.9	－	－		－	－	
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4	0.10	0.10	0.10	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－		－	－	
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.05	0.04	0.05	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－		－	－	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4	〈0.0002	〈0.0002	〈0.0002	－	－	〈0.0002	－	－	〈0.0002	－	－		－	－	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－		－	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4	0.12	0.10	0.11	－	－	0.12	－	－	0.10	－	－		－	－	
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－		－	－	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	4	0.023	0.017	0.020	－	－	0.017	－	－	0.023	－	－		－	－	
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－		－	－	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.006	0.003	0.005	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－		－	－	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	4	0.042	0.029	0.036	－	－	0.029	－	－	0.042	－	－		－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.010	0.009	0.010	－	－	0.009	－	－	0.01	－	－		－	－	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	4	0.013	0.009	0.011	－	－	0.009	－	－	0.013	－	－		－	－	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	4	0.002	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	0.002	－	－		－	－	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.012	〈0.005	〈0.005	－	－	0.012	－	－	〈0.005	－	－		－	－	
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4	0.04	0.04	0.04	－	－	0.04	－	－	0.04	－	－		－	－	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4	〈0.01	〈0.01	〈0.01	－	－	〈0.01	－	－	〈0.01	－	－		－	－	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	4	0.006	〈0.005	〈0.005	－	－	0.006	－	－	〈0.005	－	－		－	－	
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4	11	10	11	－	－	10	－	－	11	－	－		－	－	
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4	〈0.001	〈0.001	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－	〈0.001	－	－		－	－	
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	12	12	8	10	9	10	10	8	12	10						
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	4	51	40	46	－	－	40	－	－	51	－	－		－	－	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4	118	100	109	－	－	100	－	－	118	－	－		－	－	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4	〈0.02	〈0.02	〈0.02	－	－	〈0.02	－	－	〈0.02	－	－		－	－	
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ*	0.00001mg/L以下	mg/L	6	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	－	－	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	0.000001	－	－		－	－	
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ*	0.00001mg/L以下	mg/L	6	0.000001	〈0.000001	〈0.000001	－	－	0.000001	〈0.000001	0.000002	〈0.000001	－	－		－	－	
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4	〈0.002	〈0.002	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－	〈0.002	－	－		－	－	
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L	4	〈0.0005	〈0.0005	〈0.0005	－	－	〈0.0005	－	－	〈0.0005	－	－		－	－	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7						
pH値	5.8以上8.6以下		12	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8						
味	異常でないこと		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	度	12	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5	〈0.5						
濁度	2度以下	度	12	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1						
判定							適合	適合	適合	適合	適合	適合						

〈：未満を表します。
＊ 気温及び水温は水道GLP認定外項目
＊（4S,4aS,8aR）-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a（2H）-ｵｰﾙ（別名ｼﾞｪｵｽﾐﾝ）
＊ 1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ（別名2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ）